



VKF Anerkennung Nr. 30242

Inhaber /-in

FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3
5505 Brunegg
Schweiz

Hersteller /-in

FeuerschutzTeam AG
5505 Brunegg
Schweiz

Gruppe

262 - Bewegliche Schachtfronten

Produkt

FST SCHACHTFRONT EI60-RF1 VOLL

Beschreibung

Bewegliche Schachtfront aus Platten SASMOPLAN (D=12.5+18mm), Mineralfaserplatte FLUMROC BODENPLATTE (D=19mm, RD=100kg/m³), D=50mm, gefälzt, Dichtung KERAFIX FLEXPAN 200 NG-A, Rahmenkonstruktion aus Platten SASMOPLAN

Anwendung

EI 60-RF1
Bgepr=945mm, Hgepr=2695mm
MBW/LBW/Trennwände gemäss erweitertem Anwendungsbereich
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen

IBS, Linz: Prüfbericht '317032901-1' (12.05.2017), Prüfbericht '317082204-1,Rev1' (30.01.2018), Gutachterliche Stellungnahme '317100909-1,Rev1' (28.06.2018), Gutachterliche Stellungnahme '319071506-4,Rev1' (28.02.2020)

Prüfbestimmungen

EN 1363-1; EN 1634-1

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse EI 60

Gültigkeitsdauer

31.12.2028

Ausstellungsdatum

29.06.2023

Ersetzt Dokument vom

06.05.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachterliche Stellungnahme, IBS Linz, Nr. 317100909-1, Rev1 vom 28.06.2018

- **Tabelle 4** Einbau in zugehörige Tragkonstruktionen:
Vollwand VKF Nr. 19163, 24544
Verglasungen: VKF Nr. 19162, 21800, 21815, 25127, 27335, 27351
Rigips Alba 80mm VKF Nr. 20443, 22649
Rigips Schachtwand VKF Nr. 22514, 23521, 25205, 23823, 24167, 24170, 24558, 24178, 27272
- **Tabelle 5** Sockel Hmax=350mm
Sichtseite Bmax=600mm Hmax=4000mm
Wandanschluss
Blendenanschluss
- **Tabelle 6** Zulässige Grössenveränderungen:
Bewegliche Schachtfreie 1-flg: Bmax=1086mm Hmax=3099mm
Bewegliche Schachtfreie 2-flg: Bmax=1985mm Hmax=2695mm
Endlosanordnung der Elemente

Endlosanordnung:
Mit Blende EI 60 VKF Nr. 19163 Hmax=4000mm
Mit Blende EI 90 VKF Nr. 24544 Hmax=4000mm

Endlosanordnung:
Mit Sockel ohne Blende Hmax=3350mm
- Weitere Ausführungsvarianten gemäss Gutachterliche Stellungnahme

Gutachterliche Stellungnahme IBS Linz Nr. 319071506-4, Rev1 vom 28.02.2020

- **Tabelle 5:** Sichtseite EI 60 aus Gifatec oder Gifaboard
D=2x21mm Bmax=1000mm Hmax=3000mm mit/ohne Eckausbildung
- **Tabelle 6:** Oberteil EI 60 aus Gifatec oder Gifaboard
D=2x22mm Bmax=Endlos Hmax=1700mm Element: Hmax=3400mm
- **Tabelle 7:** Einbau Abschottungen in Seiten- und Oberteil EI 60
HENSOMASTIK KOMBISYSTEM (D=60mm)
max. Abmessungen horizontal: Bmax=1000mm Hmax=600mm
max. Abmessungen vertikal: Bmax=600mm Hmax=1000mm
- Weitere Ausführungsvarianten gemäss Gutachterliche Stellungnahme

Frank Türen AG