



VKF Anerkennung Nr. 31251

Inhaber /-in
FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3
5505 Brunegg
Schweiz

Hersteller /-in
FeuerschutzTeam AG
5505 Brunegg
Schweiz

Gruppe 241 - Brandschutztüren

Produkt FST SCHIEBETÜR TELESKOP 68MM 1FLG. EI30

Beschreibung Teleskop-Schiebetür mehrteilig, mit/ohne feste Seitenteile, aus PUREN-PIR NE (33mm) beidseitig abgedeckt mit MINOWA-Platten (11mm) und HDF (2x3,2mm), Hartholzrahmen, D=68mm, Labyrinthdichtung, Brandschutzlaminat, mit/ohne Servicetür

Anwendung EI 30
Bgepr=3323mm, Hgepr=3020mm
MBW/LBW
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen IBS, Linz: Prüfbericht '317100905-1' (04.07.2018), Gutachterliche Stellungnahme '317052405-2,Rev1' (20.02.2020)

Prüfbestimmungen EN 1363-1; EN 1634-1

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 30

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 01.07.2020
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Direkter Anwendungsbereich

Der direkte Anwendungsbereich für Prüfergebnisse an Tür und Abschlusseinrichtungen ist in der EN 1634-1:2008, Kapitel 13 beschrieben.

In diesem Abschnitt sind die wichtigsten Regeln für zulässige Änderungen von Ausführungen gegenüber den Probekörpern angegeben. Diese Veränderungen können durchgeführt werden, ohne dass der Auftraggeber eine zusätzliche Beurteilung und/oder Berechnung benötigt.

ZULÄSSIGE GRÖSSENVERÄNDERUNGEN

Der Umfang der zulässigen Grössenveränderung hängt davon ab, ob die Klassifikationszeit gerade erreicht wurde (Kategorie A) oder ob eine längere Zeit (Kategorie B) erreicht wurde. Grössenverminderung ist für alle Türarten zulässig.

Horizontale und vertikale Schiebetüren

- Grössenveränderungen gemäss erweitertem Anwendungsbereich

WERKSTOFFE UND KONSTRUKTIONEN

Sofern es im folgenden Text nicht anders angegeben ist, muss die Konstruktion der Tür- oder Abschlusseinrichtung gleich der geprüften sein. Die Anzahl der Türflügel und die Betriebsart (z.B. Drehflügeltür, Schiebtür usw.) dürfen nicht verändert werden.

Konstruktionen aus Holz

- Die Dicke der Türflügel darf nicht verringert, jedoch vergrössert werden.
- Die Dicke und/oder die Rohdichte des Türflügels dürfen/darf vergrössert werden, vorausgesetzt, dass die Gesamtgewichtszunahme nicht grösser als 25% ist.
- Für plattenförmige Produkte aus Holz (z.B. Span-, Tischlerplatten usw.) darf sich die Zusammensetzung von der geprüften (z.B. Kunstharzart usw.) nicht unterscheiden.
- Die Querschnittsmasse und/oder Rohdichte der Holzzargen (einschliesslich Falze) dürfen/darf nicht verringert, jedoch vergrössert werden.

Dekorative Oberflächenbehandlungen

- Wo ein Beitrag zur Feuerwiderstandsfähigkeit der Tür durch einen Farbanstrich der Oberflächen nicht zu erwarten ist, sind alternative Anstriche zulässig und dürfen auf Türflügel und Zargen aufgebracht werden.
- Dekorative Beschichtungen und Holzfurniere mit einer Dicke bis 1.5mm dürfen auf die Oberfläche (jedoch nicht an den Rändern) von hölzernen Drehflügeltüren, die das Wärmedämmkriterium I erfüllen, aufgebracht werden. Nichtbrennbare dekorative Beschichtungen sowie brennbare dekorative Beschichtungen über 1.5mm Dicke sind für Türflügel nicht zulässig.

Frank Türen AG



Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachterliche Stellungnahme, IBS Linz, Nr. 317052405-2, Rev.1 vom 20.02.2020

- Tabelle 6

Grössenzunahme Teleskopschiebetür 1-flg:

2-3-teilig

Bmax=10200mm

Hmax=4446mm

Amax=34.00m²

Seitlicher Anschluss an FST Verglasungssysteme und FST Wandsysteme, D=68mm, Stand April 2020

Einbau in LBW / MBW

Einbau in Wände gemäss Lignum-Dokumentation Brandschutz, 4.1 Bauteile in Holz, Ziffer 4.4.1 – 4.4.7, Stand Oktober 2017

Antriebe: Manuell oder Automatantrieb (Dorma, GEZE, GU, Tormax, Gilgen, Record, Liberda)

Flügelausführungen:

Mittellagen Confort 68 voll

1. Aufbau: Spanplatte (33mm), beidseitig abgedeckt mit PAVAFIBRES (11mm)

2. Aufbau: Spanplatte (3x11mm), beidseitig abgedeckt mit PAVAFIBRES (11mm),

Mittellagen Confort 68 light

Platte Puren-PIR NE (33mm), beidseitig abgedeckt mit MINOWA (11mm)

Aufdoppelungen und Giessharzbeschichtung „Orsopal“

Schutzplatten Metall: $\geq 1.5\text{mm}$

Servicetür mit/ohne Glaseinsatz:

1 flügelig Bmax=1250mm

Hmax=2110mm

2 flügelig Bmax=2200mm

Hmax=2110mm

Dicke Servicetür und Schiebetür:

Dmin=68mm

Aufbau Servicetüre gemäss VKF Nr.: 23677; 23678; 23698; 23700; 23717; 23719

Klapptüre mit/ohne Glaseinsatz:

Bmax=1300mm Hmax=4446mm

Dicke Klapptür und Schiebetür:

Dmin=68mm

Aufbau Klapptüre gemäss VKF Nr.: 23677; 23717

- Weitere Ausführungen gemäss Gutachterliche Stellungnahme

Frank Türen AG